

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  
Детский сад № 21 «Ласточка» Ярославского муниципального района  
(МДОУ № 21 «Ласточка» ЯМР)



УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МДОУ № 21 «Ласточка» ЯМР

С.В.Тихонова

Приказ № от 09.01.2022г.



## Инструкция о мерах пожарной безопасности в ДОУ

### 1. Общие требования

1. Настоящая инструкция устанавливает основные требования безопасности для дошкольного образовательного учреждения (далее - ДОУ) в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации.

2. Согласно действующему законодательству ответственность за обеспечение пожарной безопасности несет заведующая ДОУ.

3. Заведующая ДОУ обязана:

3.1. организовать изучение и выполнение Правил сотрудниками ДОУ;

3.2. организовать проведение противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму;

3.3. периодически проверять состояние пожарной безопасности в спальнях, игровых комнатах и подсобных помещениях ДОУ, наличие и исправность средств связи, пожарной сигнализации и технических средств борьбы с пожарами;

3.4. установить в помещениях ДОУ строгий противопожарный режим

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  
Детский сад № 21 «Ласточка» Ярославского муниципального района  
(МДОУ № 21 «Ласточка» ЯМР)

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующая МДОУ № 21 «Ласточка» ЯМР  
\_\_\_\_\_ С.В.Тихонова  
Приказ № \_\_\_\_ от 09.01.2022г.



## **Инструкция о мерах пожарной безопасности в ДОУ**

### **1. Общие требования**

1. Настоящая инструкция устанавливает основные требования безопасности для дошкольного образовательного учреждения (далее - ДОУ) в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации .

2. Согласно действующему законодательству ответственность за обеспечение пожарной безопасности несет заведующая ДОУ.

3. Заведующая ДОУ обязана:

3.1. организовать изучение и выполнение Правил сотрудниками ДОУ;

3.2. организовать проведение противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму;

3.3. периодически проверять состояние пожарной безопасности в спальнях, игровых комнатах и подсобных помещениях ДОУ, наличие и исправность средств связи, пожарной сигнализации и технических средств борьбы с пожарами;

3.4. установить в помещениях ДОУ строгий противопожарный режим

(определить места хранения технической документации, установить порядок осмотра, закрытия групповых и классных комнат, подсобных помещений после окончания работы), постоянно контролировать его строжайшее соблюдение работниками;

3.5. следить за исправностью электроприборов, электроустановок, технического оборудования, отопления, вентиляции и принимать немедленно меры к устранению обнаруженных неисправностей, могущих привести к пожару;

3.6. назначить приказом ответственного за пожарную безопасность по ДООУ.

4. Каждый работник ДООУ обязан четко знать, строго соблюдать и выполнять установленные правила пожарной безопасности, не допускать действий, могущих привести к пожару или загоранию.

5. Лица, виновные в нарушении Правил, в зависимости от характера нарушений и их последствий несут ответственность в дисциплинарном, административном или судебном порядке.

6. Первичный (вводный) противопожарный инструктаж о соблюдении мер пожарной безопасности должны проходить все вновь принимаемые на работу сотрудники на вводном инструктаже по охране труда.

Повторный инструктаж проводится на рабочем месте заместителями заведующего по учебно-воспитательной и административно-хозяйственной работе. Лица, не прошедшие противопожарный инструктаж, к работе не допускаются.

## **II. Основные требования пожарной безопасности**

### **7. Содержание территории**

7.1. Территория учреждения должна постоянно содержаться в чистоте и систематически очищаться от мусора, сухих веток, бумаги и т.п.

7.2. Ко всем входам в здание должен быть обеспечен свободный доступ. Проезды и подъезды к зданию и пожарным водосточникам, а также подступы к пожарному инвентарю и оборудованию должны быть всегда свободными.

Разрывы между зданиями не разрешается использовать под складирование материалов, стоянку автотранспорта.

7.3. О закрытии отдельных участков дорог или проездов для их ремонта, препятствующего проезду пожарных машин, необходимо немедленно уведомить пожарную охрану.

7.4. Категорически запрещается разведение костров вблизи здания.

## 8. Содержание здания и помещений

8.1. Групповые, классные, служебные, складские и вспомогательные помещения здания должны своевременно убираться и содержаться в чистоте.

8.2. Проходы, выходы, тамбуры, коридоры должны быть свободными. Двери эвакуационных выходов должны открываться в направлении выхода из здания.

8.3. Двери лестничных клеток должны иметь уплотнения в притворах, а также устройства для самозакрывания, которые всегда должны быть в исправном состоянии.

8.4. При пересечении противопожарных преград (стен, перегородок, зон, поясов) различными коммуникациями зазоры и конструкции преград должны быть наглухо заделаны негорючими материалами на всю толщину.

8.5. Запрещается производить перепланировку помещений без проекта, согласованного с пожарной охраной.

8.7. В здании ДООУ запрещается:

- устанавливать на путях эвакуации мебель, оборудование, сейфы и др.;
- оставлять после окончания работы включенные электрические приборы;
- обивать стены служебных кабинетов горючими тканями;
- производить отделку стен эвакуационных путей сгораемыми материалами;
- отогревать замерзшие трубы паяльными лампами и любым способом с применением открытого огня;
- применять в кабинетах и групповых комнатах со сгораемым покрытием полов сгораемые и сетчатые урны.

8.8. Курение допускается только в специально отведенных местах.

8.9. Запрещается применение первичных средств пожаротушения и пожарного инвентаря не по назначению.

8.10. На местах установки первичных средств пожаротушения и связи, а также на взрыво- и пожароопасных участках должны быть вывешены знаки по ГОСТ Р 12.4.026-2001 .

8.11. В помещениях и групповых, классных комнатах запрещается проводить огневые работы во время нахождения детей и работников в здании ДОУ.

## 9. Электроустановки

9.1. Электрические сети и электрооборудование, используемое на предприятии, должны отвечать требованиям действующих Правил устройства электроустановок, Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей и Правил эксплуатации электроустановок потребителей.

9.2. Во всех помещениях (независимо от назначения), которые по окончании работ закрываются и не контролируются дежурным персоналом, все электроустановки и электроприборы должны быть обесточены (за исключением дежурного и аварийного освещения, автоматических установок пожаротушения, пожарной и охранной сигнализации, а также электроустановок, работающих круглосуточно по требованию технологии).

### 9.3. При эксплуатации электроустановок запрещается:

- использовать электроаппараты и приборы в условиях, не соответствующих рекомендациям (инструкциям) предприятий-изготовителей, или при наличии неисправностей, могущих привести к пожару, а также эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

- пользоваться поврежденными розетками, выключателями, другими электроустановочными изделиями;

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать их со снятыми колпаками (рассеивателями);

- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами без подставок из негорючих материалов;

- оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы, телевизоры, радиоприемники и т.п.;

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания.

9.4. Световые указатели "Вход" должны быть исправны и постоянно включены.

9.5. Не разрешается эксплуатация электропечей, электрокаминов, не оборудованных терморегулятором.

## 10. Содержание сетей противопожарного водоснабжения

10.1. Сети противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. Проверку их работоспособности следует осуществлять не реже двух раз в год (весной и осенью).

Пожарные гидранты должны быть исправны, а в зимнее время утеплены и очищены от снега и льда.

При отключении участков водопроводной сети и гидрантов или уменьшении давления в сети ниже требуемого необходимо извещать об этом районное подразделение пожарной охраны.

10.2. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть укомплектованы рукавами и стволами, а пожарный рукав - присоединен к крану и стволу. Необходимо не реже одного раза в шесть месяцев производить перемотку льняных рукавов на новую складку.

10.3. Административные, складские и вспомогательные помещения должны быть обеспечены средствами тушения пожара и связи (пожарная сигнализация, телефон) для немедленного вызова пожарной помощи в случае возникновения пожара.

10.4. Для указания местонахождения средств пожаротушения, связи и сигнализации надлежит применять указательные знаки по ГОСТ Р 12.4.026-2001. Знаки следует размещать на видном месте на высоте 2-2,5 м при установке их как внутри, так и вне помещений.

10.5. Средства пожаротушения и пожарный инвентарь должны быть окрашены в цвета в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4.026-2001.

10.6. Порядок размещения, обслуживания и применения огнетушителей необходимо поддерживать в соответствии с указаниями инструкций предприятий-изготовителей, действующих нормативно-технических документов, а также следующими требованиями:

- не допускается хранить и применять огнетушители с зарядом, включающим в себя галоидоуглеводородные соединения, в непроветриваемых помещениях площадью менее 15 м<sup>2</sup>;

- запрещается устанавливать огнетушители на путях эвакуации людей из защищаемых помещений, кроме случаев размещения их в нишах;

- огнетушители разрешается размещать на высоте не более 1,5 м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя и на расстоянии не менее 1,2 м от края двери при ее открывании;

- конструкция и внешнее оформление тумбы или шкафа для размещения огнетушителей должны быть такими, чтобы можно было визуально определить тип хранящегося в них огнетушителя.

10.7. Огнетушитель следует устанавливать так, чтобы инструктивная надпись на его корпусе была расположена удобно для изучения.

10.8. Использование пожарной техники для хозяйственных, производственных и прочих нужд, не связанных с обучением пожарных формирований и пожаротушением, категорически запрещается.

### **III. Порядок совместных действий заведующей ДОУ и пожарной охраны при ликвидации пожара**

11. Каждый сотрудник при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) обязан:

- немедленно сообщить об этом по телефону **01** в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, места возгорания (возникновения) пожара, а также сообщить свою фамилию);

- принять все возможные меры по эвакуации детей и работников ДОУ и приступить к тушению пожара и сохранности материальных ценностей.

12. Руководитель предприятия, прибывший к месту пожара, обязан:

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану;

- проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);

- в случае угрозы жизни детей и сотрудников немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;

- при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты) и выполнить мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;

- прекратить все работы в здании, кроме тех, которые связаны с мероприятиями по ликвидации пожара;

- удалить за пределы опасной зоны работников, не участвующих в тушении пожара;

- взять на себя общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны;

- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда машин к очагу пожара.

13. По прибытии пожарного подразделения руководитель предприятия обязан проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных особенностях здания, принятых мерах и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара, а также организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

#### **IV. Специальные требования**

14. Здания ДОУ перед началом учебного года должны быть приняты комиссией администрации района с обязательным участием в ней инспектора Государственного пожарного надзора.

15. В групповых и классных комнатах следует размещать только



необходимые для обеспечения учебно-воспитательного процесса мебель, приборы, модели, принадлежности, пособия и т.п., которые должны храниться в шкафах, на стеллажах или стационарно установленных стойках.

16. Число коек (в спальнях) и столов (другой мебели) в игровых помещениях и кабинетах не должно превышать количества, установленного нормами проектирования.

17. С воспитанниками и обучающимися следует организовать занятия (беседы) по изучению правил пожарной безопасности в быту.

18. По окончании занятий все пожароопасные и взрывопожароопасные вещества и материалы должны быть убраны в специально оборудованные помещения.